



Sra. Ester Costa Fita  
Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular – Crida per Girona –  
Poble Actiu  
Pl. del Vi, 1  
17004 – Girona

---

Generalitat de Catalunya  
Girona

---

Número: 09725/116345/2015  
Data: 25/11/2015 14:25:44

---

Senyora Costa,

---

Registre de sortida

---

En atenció a la sol·licitud que heu fet arribar a aquesta direcció dels Serveis Territorials del Departament d'Interior en relació al pla d'autoprotecció del TAV en el tram que correspon a la ciutat de Girona

#### INFORMEM QUE

El Pla d'autoprotecció del TAV al seu pas pels túnels de Girona no s'aprova per part de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, que n'és la competent per a la seva aprovació, atès que la instal·lació està mancada d'alguns elements de protecció.

Entre els elements tècnics que falten hi ha els següents:

#### **1. Manca de Cobertura de la Xarxa RESCAT**

Rescat és la xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya. Aquesta xarxa està especialment dissenyada per proporcionar cobertura, tant en nuclis de població com en entorns rurals, als cossos i col·lectius professionals implicats en la seguretat i les emergències a Catalunya.

#### **2. Sortides d'Emergència inacabades**

Tot i que fa un any les sortides d'emergència només portaven a la planta menys 1 on hi ha d'haver l'estació d'autobusos, ara, les sortides d'emergència ja disposen de sortida fins a l'exterior. Tanmateix, tot i ser practicables, les sortides d'emergència resten inacabades.



### 3. Altres

També manquen els informes que justifiquin com es farà el *desenfumatge* del túnel en cas de sinistre, així com el drenatge de les mercaderies perilloses.

Pel que fa a la perillositat del transport de viatgers en cas de sinistre, cal destacar que, malgrat el que abans s'ha exposat, i com ja ha succeït en les dues inundacions del 2014, els serveis d'emergències - que varen actuar en aquelles dues ocasions - intervindran sempre que sigui necessari.

La tasca d'aquests serveis d'emergències es duria a terme en millors condicions amb els requeriments exigits.

Atentament,



Albert Ballesta i Tura  
Director dels Serveis Territorials d'Interior

Girona, 24 de novembre de 2015